



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/34 от 25.01.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Кузнецовой Эльмирой Сархановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 33 "городского округа
Самара, (МБОУ Школа №33 г.о. Самара), по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п.
Мехзавод, квартал 15-й, д. 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20:

443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.3. в кабинете домоводства для девочек парты и стулья имеют дефекты, неровности;
- п. 2.5.2. Внутреннюю отделку полов привести в соответствие с требованиями: линолеум имеет дефекты и повреждения, местами деревянный пол имеет трещины, потрескавшуюся краску, что не позволяет качественно производить уборку (коридоры 1-го, где кабинеты технологии и труда для мальчиков) (трещины, облуплена краска, между досками щели), 2-го этажей (трещины, облуплена краска, между досками щели), кабинеты №206 (линолеум поврежден), спортивный зал (облуплена краска), каб 216 (трещины, облуплена краска, между досками щели), каб. биологии (возле радиаторов, отсутствует линолеум, не заделаны швы), каб. 317 (трещины, облуплена краска, между досками щели), каб. 312 (местами порван линолеум), кабинет труда для мальчиков (следы протертой краски), пол в помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств на 3 этаже имеет деревянное покрытие, между досками трещины);
- п. 2.5.3. Внутреннюю отделку стен и потолков привести в соответствие с требованиями: (спортивный зал; туалетные комнаты на 2 (для мальчиков и для девочек), 3 этажах (для девочек); каб. 216; 317; 312; 311 (информатика) (облуплена краска, трещины), учительская (следы протечки, размокшая стена); лестничные пролеты (следы протечек, облуплена краска); в коридорах на 1 этаже на потолке частично сломаны плиты Армстронг, на стенах облуплена краска, трещины; в кабинете домоводства для девочек на потолке следы протечки, трещины, облуплена краска, в кабинете труда для мальчиков на стенах и на потолках трещины, облуплена краска; в гардеробе на стенах облуплена краска, трещины;)
- п. 2.11.2. не качественно проводится уборка туалетов (следы загрязнений) туалет для девочек, 2 этаж,
- п. 3.4.13. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов горячим водоснабжением, кабинет физики, химии, биологии, технологии, труда не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- горячим водоснабжением не обеспечены помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств 3 этаже;

Дошкольное отделение:

- п. 1.4. дошкольное отделение осуществляет образовательную деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения, без лицензии на образовательную деятельность;
- п. 2.11.5. в прачечной нарушена поточность чистого и грязного белья;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2026г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20: СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Туалетную комнату на 3 этаже (для девочек), использовать по назначению, в соответствии с утвержденной проектной документацией, (используется как складское помещение, срезаны трубы) п. 1.3.
2	Покрытие столов и стульев в кабинете домоводства для девочек не должны иметь дефекты, неровности п. 2.4.3.
3	На 3 этаже оборудовать туалетную комнату для девочек (по проекту туалетная комната есть, но она разрушена, не используется по назначению, используется как складское помещение, срезаны трубы) п. 2.4.11.
4	Внутреннюю отделку полов привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. линолеум имеет дефекты и повреждения, местами деревянный пол имеет трещины, потрескавшуюся краску, что не позволяет качественно производить уборку (коридоры 1-го, где кабинеты технологии и труда для мальчиков) (трещины, облуплена краска, между досками щели), 2-го этажей (трещины, облуплена краска, между досками щели), кабинеты №206 (линолеум поврежден), спортивный зал (облуплена краска), каб 216 (трещины, облуплена краска, между досками щели), каб. биологии (возле радиаторов, отсутствует линолеум, не заделаны швы), каб. 317 (трещины, облуплена краска, между досками щели), каб. 312 (местами порван линолеум), кабинет труда для мальчиков (следы протертой краски, имеет деревянное покрытие, между досками трещины, облуплена краска), каб. 221, 222, 224, 226 на 2 этаже (трещины, облуплена краска, между досками щели), каб. 321, 322, 325, 326, 324, 323 на 3 этаже (трещины, облуплена краска, между досками щели);
5	Внутреннюю отделку стен и потолков привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. (спортивный зал; туалетные комнаты на 2 этаже (для начальной школы трещины на красочном покрытии, трещина на чугунной трубе, для девочек- на стенах трещины, облуплена краска, кусками отсутствует штукатурное покрытие, виднеется кирпичная кладка, местами отколота плиточное покрытие, трещины плиточного покрытия. На потолке следы протечки, вспученное красочное покрытие, следы ржавчины), 3 этаже (для девочек); каб. 216; 317; 312; 311 (информатика) (облуплена краска, трещины), учительская (следы протечки, размокшая стена); лестничные пролеты (следы протечек, облуплена краска); в коридорах на 1 этаже на потолке частично сломаны плиты Армстронг, на стенах облуплена краска, трещины; в кабинете домоводства для девочек на потолке следы протечки, трещины, облуплена краска, в кабинете труда для мальчиков на стенах и на потолках трещины, облуплена краска; в гардеробе на стенах облуплена краска, трещины;), каб. 221, 222, 224, 226 на 2 этаже (трещины, облуплена краска), каб. 321, 322, 325, 326, 324, 323 на 3 этаже (трещины, облуплена краска); малый

	спортивный зал на 1 этаже (трещины, облуплена краска)
6	Качественно проводить уборку туалетов (следы загрязнений) туалет для девочек, 2 этаж п. 2.11.2.
7	Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов горячим водоснабжением, кабинет физики, химии, биологии, технологии, труда не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, согласно требованиям, п. 3.4.13.
Дошкольное отделение	
6	Осуществлять образовательную деятельность в дошкольном отделении при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на образовательную деятельность, согласно требованиям, п. 1.4.
7	Выдачу чистого белья организовать так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем п. 2.11.5.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13


- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Э.С. Кузнецова (инициалы и фамилия)
---	--	--

С предписанием ознакомлен(а) «25» января 2024г.


(подпись)

Шишкина К.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru. в Департамент образования и науки Самарской области



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/34-1 от 25.01.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Кузнецовой Эльмирой Сархановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 33 "городского округа
Самара, (МБОУ Школа №33 г.о. Самара), по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п.
Мехзавод, квартал 15-й, д. 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод,
квартал 15-й, д. 20:

443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (каб. технологии для мальчиков,
для девочек, душевые, гардеробы, каб. №№ 221, 222, тренерская, 223, 225, 226, 317, 333, 334, 325,
326 лаборантская, лестничные марши, коридоры на 1 (4 окна), 2 (7 окон), 3 (6 окон) этажах)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
	МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20: СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
1	Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (каб. технологии для мальчиков, для девочек, душевые, гардеробы, каб. №№ 221, 222, тренерская, 223, 225, 226, 317, 333, 334, 325, 326 лаборантская, лестничные марши, коридоры на 1 (4 окна), 2 (7 окон), 3 (6 окон) этажах) п. 2.8.3.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,
срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Школа №33 г.о. Самара, по адресу: 443107, Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15-й, д. 20
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51


- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Э.С. Кузнецова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» января 2024г.


(подпись)

Шишкина К.Н.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru. в Департамент образования и науки Самарской области